



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«__ ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

Москва

№ _____

О подключении пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»

В целях организации подключения пожарной сигнализации сторонних организаций к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» (далее - ПАК «Стрелец-Мониторинг»), приказываю:

1. Утвердить:
 - 1.1. Положение о рабочей группе по подключению пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг» (далее – Положение) (приложение № 1);
 - 1.2. Состав рабочей группы по подключению пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг» (далее – Рабочая группа) (приложение № 2);
2. Председателю рабочей группы:
 - 2.1. Организовать работу в соответствии с Положением;
 - 2.2. Обеспечить размещение Технического задания, а также формы заявки от руководителей объектов защиты на подключение пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг» в печатных и электронных средствах массовой информации _____ муниципального района (городского округа), а также на официальном сайте ФГКУ «__ ОФПС по Московской области».
 - 2.3. С 15.12.2014 организовать прием и рассмотрение заявок от объектов защиты на подключение пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг».
3. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части касающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ФГКУ «__ ОФПС по Московской области»
полковник внутренней службы

И.И. Иванов

Приложение № 1 к приказу
ФГКУ « ОФПС по Московской области»
от 22.12.14 № 705

Положение

о рабочей группе по подключению объектовой пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»

1. Термины и определения

Термины, используемые в настоящем Положении:

Оборудование – программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг».

Хозорган – собственник объекта защиты, юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты.

Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Пожарная сигнализация – совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

Система - пожарная сигнализация, подключенная к Оборудованию в тестовом режиме.

2. Общие положения

2.1 Настоящее положение о рабочей группе (далее - Рабочая группа) по подключению пожарной сигнализации к Оборудованию разработано в соответствии с Регламентом подключения сторонних организаций к Оборудованию, утвержденным приказом Начальника Главного управления МЧС России по Московской области от _____ № _____.

2.2 Рабочая группа создана для рассмотрения заявок и принятия решения о технической возможности подключения пожарной сигнализации Хозоргана к Оборудованию.

2.3 В состав Рабочей группы включаются наиболее квалифицированные сотрудники ФГКУ «__ ОФПС по Московской области», отдела надзорной деятельности по _____ муниципальному району (городскому округу) (по согласованию), представители организации, осуществляющей обслуживание Оборудования (по согласованию).

2.4 Секретарь рабочей группы назначается из числа сотрудников ФГКУ «__ ОФПС по Московской области».

2.5 Решение Рабочей группы считается правомочным, при участии в заседании 75% списочного состава Рабочей группы.

3. Задачи рабочей группы

3.1 Рассмотрение на заседаниях принятых заявок от Хозорганов на подключение их пожарной сигнализации к Оборудованию.

3.2 Принятие решения о технической возможности (невозможности) подключения пожарной сигнализации Хозоргана к Оборудованию.

3.3 Принятие решения об отключении пожарной сигнализации Хозоргана от Оборудования при неисправности пожарной сигнализации либо неоднократном ложном срабатывании пожарной сигнализации с одновременным направлением Хозоргану мотивированного уведомления об отключении неисправной пожарной сигнализации от Оборудования.

3.4 Выдача рекомендаций по дооснащению пожарной сигнализации Хозоргана для подключения к ее Оборудованию.

3.5 Рассмотрение предложений по совершенствованию работы по подключению пожарной сигнализации к Оборудованию.

4. Функции Рабочей группы

4.1 Рассмотрение заявки Хозоргана на подключение пожарной сигнализации к Оборудованию на предмет ее соответствия требованиям Технического задания.

4.2 Визуальный осмотр установленной пожарной сигнализации на объекте Хозоргана.

4.3 Принятие решения о подключении (отказе в подключении) объектовой пожарной сигнализации к Оборудованию.

5. Полномочия Рабочей группы

5.1 По итогам рассмотрения заявки Хозоргана на подключение пожарной сигнализации к Оборудованию на соответствие Техническому заданию принимать решение о возможности (невозможности) подключения пожарной сигнализации Хозоргана к Оборудованию.

5.2 Направлять Хозоргану мотивированный отказ в подключении пожарной сигнализации к Оборудованию в случае ее несоответствия Техническому заданию с указанием причин отказа и рекомендаций по устранению недостатков.

5.3 По окончании работы Системы в тестовом режиме (10 дней) принимать решение, в соответствии с Регламентом, утвержденным приказом начальника Главного управления МЧС России по Московской области от

№ _____ «О вводе в промышленную эксплуатацию программно-аппаратного комплекса системы мониторинга «Стрелец-Мониторинг», о возможности (невозможности) ввода Системы в промышленную эксплуатацию на основе анализа следующих параметров:

- количество ложных срабатываний пожарной сигнализации не более двух раз;
- не устранение возникшей неисправности пожарной сигнализации Хозорганом в течение шести часов подряд с момента ее возникновения.

6. Порядок работы

6.1 Рабочая группа проводит заседания на основании поступивших заявок от Хозорганов на подключение пожарной сигнализации к Оборудованию, а также при поступлении информации о неисправности подключенной к Оборудованию пожарной сигнализации Хозоргана.

6.2 Рабочая группа проводит заседания по мере поступления заявок (информации) но не реже одного раза в месяц.

6.3 До рассмотрения на заседании Рабочей группы Хозоргану в течение пяти рабочих дней с момента получения заявки Хозоргана предоставляется Техническое задание для самостоятельной проверки и приведения в соответствие установленной у Хозоргана пожарной сигнализации.

6.4 Заявка Хозоргана рассматривается Рабочей группой и принимается решение о подключении (невозможности подключения) объектовой пожарной сигнализации Хозоргана к Оборудованию в течение десяти рабочих дней с момента ее получения.

6.5 Повестка заседания Рабочей группы утверждается председателем Рабочей группы, а в его отсутствие - заместителем председателя Рабочей группы.

6.6 В компетенцию Рабочей группы не входит разработка мероприятий, компенсирующих отступления от требований Технического задания.

6.7 Сбор членов Рабочей группы на заседание осуществляет секретарь Рабочей группы по указанию председателя Рабочей группы.

6.8 Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем Рабочей группы и подписывается всеми ее членами.

6.9 По результатам рассмотрения заявки, Рабочая группа принимает решение по каждому отдельному Хозоргану, которое считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% от присутствующего состава Рабочей группы.

6.10 Решение Рабочей группы в виде выписки из протокола заседания Рабочей группы направляется секретарем Рабочей группы в адрес Хозоргана (в части касающейся) не позднее трех рабочих дней с момента подписания протокола заседания Рабочей группы.

6.11 Документация Рабочей группы, образующаяся в результате ее деятельности, хранится у секретаря Рабочей группы.

Приложение № 2 к приказу
ФГКУ « ОФПС по Московской области»
от 22.12.14 № 705

Состав

рабочей группы по подключению объектовой пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»

Председатель: _____

Заместитель председателя: _____

Члены: _____

Секретарь: _____