

РЕГЛАМЕНТ

подключения сторонних организаций к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Регламенте:

Учреждение – учреждение МЧС России Московской области, балансодержатель Оборудования.

Оборудование - программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг», установленный в подразделениях Учреждения.

Объект защиты – здание, сооружение, оборудованное системой пожарной сигнализации, обеспечивающей возможность вывода сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Объектовые станции - оборудование программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», к которому подключаются системы пожарной сигнализации различных производителей, смонтированное на объекте защиты.

Хозорган – собственник объекта защиты, юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты.

Обслуживающая организация – организация, осуществляющая техническое обслуживание комплекса пожарной сигнализации, выбранная Хозорганом.

Пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный, предназначенный для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного.

Комплекс пожарной сигнализации – совокупность системы пожарной сигнализации и объектовых станций.

Подключение – регистрация исправного комплекса пожарной сигнализации на Оборудовании.

Журнал – «Журнал учета объектов защиты», подключенных к Оборудованию.

Регламент – Регламент подключения пожарных сигнализаций объектов защиты к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламент определяет порядок подключения пожарной сигнализации **Хозоргана** к **Оборудованию** и отключения пожарной сигнализации от **Оборудования**.

2.2. Регламент не рассматривает вопросы договорных отношений между предприятием-производителем **Оборудования**, обслуживающими организациями, специализированными организациями и **Хозорганами**.

2.3. Регламент разработан с целью:

- установления единого порядка подключения **объектов защиты** к **Оборудованию** и отключения от него;
- сокращение количества ложных вызовов подразделений ФПС на пожары;
- оказания влияния на качество обслуживания пожарной сигнализации специализированными организациями.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1. Подключение комплекса пожарной сигнализации к **Оборудованию** включает в себя следующие этапы:

3.1.1. Получение и выполнение **Хозорганом** технических требований к оборудованию, установленному на объекте защиты для передачи сигналов от автоматических систем пожарной защиты (приложение 1 к Регламенту подключения).

3.1.2. Подача **Хозорганом** в **Учреждение** пакета документов, необходимых для подключения, включающего в себя:

- 1) Заявка на подключение комплекса пожарной сигнализации, смонтированной на объекте защиты к Оборудованию (приложение 2 к Регламенту подключения) с сопроводительным письмом;
- 2) поэтажный план объекта с указанием мест размещения оборудования в электронном виде;
- 3) Акт выполненных работ по монтажу и пусконаладочным работам комплекса пожарной сигнализации;
- 4) Договор на техническое обслуживание комплекса пожарной сигнализации;
- 5) Лицензия подрядной (подрядных) организации (организаций) на право монтажа и обслуживания пожарной сигнализации.

3.1.3. Рассмотрение заявки на подключение пожарной сигнализации к **Оборудованию** на соответствие Техническим требованиям Рабочей группой **Учреждения**.

3.1.4. При невозможности подключения пожарной сигнализации к Оборудованию, представитель Рабочей группы **Учреждения** указывает конкретные причины невозможности такого подключения.

3.1.5. Выполнение **Учреждением** действий по подключению комплекса пожарной сигнализации к **Оборудованию**.

После принятия положительного решения **Хозорган** и **Учреждение** подписывают акт о подключении комплекса пожарной сигнализации к Оборудованию на постоянной основе с указанием времени подключения (приложение № 3 к Регламенту подключения).

Сведения об объекте защиты, пожарная сигнализация которого подключена к **Оборудованию**, заносятся в **Журнал** (приложение № 4 к Регламенту подключения).

3.2. Отключение пожарной сигнализации от **Оборудования**.

3.2.1. Отключение неисправной пожарной сигнализации, смонтированной на объекте защиты, от **Оборудования**.

Диспетчер пульта ПАК «Стрелец-Мониторинг» докладывает в установленном порядке о неоднократном (более 2-х раз подряд в течение 10 календарных дней) ложном срабатывании пожарной сигнализации.

На основании докладов диспетчера пульта ПАК «Стрелец-Мониторинг» Рабочая группа **Учреждения** принимается решение об отключении неисправной пожарной сигнализации от **Оборудования**, о чем письменно, по телефону и электронной почте уведомляется представитель **Хозоргана**. В **Журнал** заносится информация, содержащая сведения о дате и причине отключения пожарной сигнализации от **Оборудования**.

Повторное подключение комплекса пожарной сигнализации к **Оборудованию** осуществляется после устранения неисправности. **Хозорган** устраняет неисправность пожарной сигнализации и сообщает об этом в **Учреждение**.

Рабочая группа **Учреждения** после получения от **Хозоргана** соответствующей информации, на ближайшем заседании осуществляет проверку технической возможности повторного подключения и принимает решение о подключении комплекса пожарной сигнализации к **Оборудованию**. В **Журнал** заносится информация, содержащая сведения о дате и времени повторного подключения пожарной сигнализации к **Оборудованию** о чем сообщается **Хозоргану** письменно или по телефону и электронной почте.

3.2.2. Выполнение действий по отключению комплекса пожарной сигнализации от **Оборудования** в случае реконструкции, ремонта помещений или прекращения существования **Хозоргана**.

Хозорган подаёт за 10 (десять) рабочих дней **Учреждение** заявку об отключении пожарной сигнализации от **Оборудования** с указанием причины: реконструкция, ремонт помещений или прекращение его существования. Повторное подключение производится в порядке, предусмотренном п.п. 3.1.2. – 3.1.3.